

## PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu  
des produits de construction et d'aménagement  
Laboratoire pilote agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 05/02/59 modifié)  
L'accréditation de la section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires  
pour les seuls essais couverts par l'accréditation

**N° RA17-0236****Valable 5 ans à compter du 18 septembre 2017**

**Matériau présenté par :** ESSENTA B.V.  
Beatrixstraat 7-9  
9285 TV BUITENPOST  
PAYS-BAS

**Marque commerciale :** FINPROTECT 120 MD'2010

**Description sommaire :**

Dispositif anti pinces doigts pour portes.  
Dispositif constitué de profilés rigides à base de polychlorure de vinyle et de charges minérales.  
Les profilés sont liés entre eux par une bande souple en polychlorure de vinyle ignifugée.  
Epaisseur nominale : 1 mm.  
Masse linéique nominale : 531 g/m.  
Masse surfacique mesurée : environ 1,8 kg/m<sup>2</sup>.  
Coloris : blanc.

**Nature de l'essai :** Essai par rayonnement

**Classement :****M1**

**Durabilité du classement (Annexe 2 – Paragraphe 5) :** Non limitée a priori.  
compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais N° RA17-0236 annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens du code de la consommation. Seul le rapport électronique signé avec un certificat numérique valide fait foi en cas de litige. Ce rapport électronique est conservé au CSTB pendant une durée minimale de 10 ans. La reproduction de ce rapport électronique n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Fait à Champs-sur-Marne, le 18 septembre 2017

**Le Chef du Laboratoire  
Réaction au Feu**

P.O. Franck GOGUEL

Signature numérique de  
Franck Goguel  
**Nicolas ROURE**

Sont seules autorisées les reproductions intégrales du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal et rapport d'essais annexé.

**CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT**

Siège social &gt; 84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2

Tél. : +33 (0)1 64 68 84 12 – reaction@cstb.fr – www.cstb.fr

MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

Trame procès-verbal rev02